



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

28.07.2014 № 341030-13-5-02

На № 105/07 от 22.07.2014 г.

Генеральному директору
ООО «ТРИАТОН»
А.Ю. Степкову

E-MAIL: triaton.group@gmail.com

На Ваш запрос сообщаем следующее.

Определение класса функциональной пожарной опасности зданий и помещений осуществляться проектировщиком на стадии проектирования.

По нашему мнению, перечисленные в Вашем письме помещения, относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5 и подлежат категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности.

Все горючие и трудногорючие вещества и материалы, находящиеся или обращающиеся в помещении (за исключением горючих и трудногорючих вещества и материалы, входящих в состав строительных конструкций), являются временной пожарной нагрузкой.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ППиПЧСП

И. Р. Хасанов



Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАТОН»

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13.

Фактический адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 602, этаж 13, офис 57.

Дежурная часть: Тел./факс.: 8 (499) 762 – 44 – 41 Тел./моб.: 8 (903) 784 – 74 – 80

E-mail: triaton.group@gmail.com; sormovo401@gmail.com; www.triaton-group.com

Товарный знак (знак обслуживания) № 471823; Приоритет: «01» апреля 2011 г.

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации «28» сентября 2012 года, срок действия регистрации истекает «01» апреля 2021 года.

Исх. № 105/07 от 22.07.2014 г.

Заместителю начальника по научной работе
Федерального Государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский ордена «Знак
почета» научно-исследовательский институт
противопожарной обороны министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям, и
ликвидациям последствий стихийных бедствий.»

Матюшину Александру Васильевичу

«О назначении техническим помещениям категории по пожарной опасности»

Согласно СП4.13130.2013

5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Таким образом электрощитовым, венткамерам, бойлерным, насосным должна быть назначена категория по пожарной опасности.

Однако согласно статьи 27 ТРОПБ

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории...

2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Учитывая что в электрощитовые, венткамеры, бойлерные, насосные непредназначены для хранения, производства, не имеют постоянных рабочих мест – они не могут быть отнесены к складским или производственным и на этом основании они не подлежат разделению на категории.

К какому классу функциональной пожарной опасности относятся такие помещения и подлежат ли они разделению на категории по пожарной опасности?

Что является временной пожарной нагрузкой в таких помещениях (такой термин в СП12.13130.2009 отсутствует)

С Уважением,
Генеральный директор ООО «ТРИАТОН»



Степков А.Ю.